

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2008		
	метан			не норм.	96,03
	этан			не норм.	2,17
	пропан			не норм.	0,69
	изо-бутан			не норм.	0,107
	норм-бутан			не норм.	0,106
	нео-пентан			не норм.	0,0014
	изо-пентан			не норм.	0,0203
	норм-пентан			не норм.	0,0145
	гексаны + высшие углеводороды			не норм.	0,0127
	диоксид углерода			не более 2,5	0,176
	азот			не норм.	0,651
	кислород			не более 0,050	0,0057
	водород			не норм.	0,00102
	гелий			не норм.	0,0110
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,29
		ккал/м ³		не менее 7600	8190
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20 – 54,50	49,88
		ккал/м ³		9840 - 13020	11914
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не норм.	0,6992
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2014; ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	Отсут.
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	Менее 0,010
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	Отсут.
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-13,4
9	при температуре газа в точке отбора пробы	°С	—	—	15
10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-77	не менее 3	2

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.


При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 определены в химико-аналитической лаборатории Гавриловского ЛПУМГ (свидетельство об оценке состояния измерений или аттестат аккредитации № 02-1697 от «05» августа 2016г.)

Значения показателей по п.п. _____ определены потоковыми средствами измерений, установленными на _____

Указать места установки потоковых средств измерений

Ответственный исполнитель _____


подпись

Т.В.Воробьева

Ф.И.О.

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана _____

наименование региональной компанией по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю) _____

по его запросу

наименование предприятия

” ” _____ 20__ г.

Отчет потокового (лабораторного) хроматографа PGC 90.50 (Кристалл-2000М, Хроматэк-Кристалл 5000 за июль 2018 г

Место отбора проб газа:

Г-д Горький-Центр ПЗРГ Гусь Хруст.

Число	Значение теплоты сгорания низшей при 20 °С и 101,325 кПа	
	МДж/м3	ккал/м3
1		
2		
3	34,52	8245
4		
5		
6		
7		
8		
9	34,11	8148
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	34,29	8190
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	34,33	8200
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	34,2	8169
31		
Среднее значение	34,29	8190

Лаборант
химанализа


подпись

Т.В. Воробьева
Ф.И.О.