

**ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Гавриловское ЛПУМГ**

Адрес: 140531, Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, стр. 1В

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала

ООО «Газпром трансгаз Москва»
Гавриловское ЛПУМГ

В.Н. Андрющенко

июль 2024г.



**Паспорт № 3/7
качества газа горючего природного за июль 2024г.**

СХ

ООП

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу Горький-Центр,
наименование газопровода
покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты):
ГРС: «Буревестник»
наименование ГРС на которые распространяются данные.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ПЗРГ Гусь Хрустальный, м-г Горький- Центр 300км
наименование ГРС, ГРП и др.
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2020		
	метан			не норм.	95,53
	этан			не норм.	2,96
	пропан			не норм.	0,52
	изо-бутан			не норм.	0,093
	норм-бутан			не норм.	0,080
	нео-пентан			не норм.	менее 0,005
	изо-пентан			не норм.	0,0156
	норм-пентан			не норм.	0,0114
	гексаны + высшие углеводороды			не норм.	0,0200
	диоксид углерода			не более 2,5	0,327
	азот			не норм.	0,402
	кислород			не более 0,050	менее 0,005
	водород			не норм.	0,02231
	гелий			не норм.	0,0099
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ ккал/м ³	ГОСТ 313692021	не менее 31,80 не менее 7600	34,41 8219
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ ккал/м ³	ГОСТ 313692021	41,20 – 54,50 9840 - 13020	49,97 11935
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 313692021	не норм.	0,7016
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2021	не более 0,020	Менее 0,010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	0,0116
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	Менее 0,001
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 200602021; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-10,4
9	при температуре газа в точке отбора пробы	°С	—	—	16
10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливается по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 определены в химико-аналитической лаборатории Гавриловского ЛПУМГ (заключение № РТ-ОСИ-645-02-2022 об оценке состояния измерений от «26» июля 2022г., действительно до «25» июля 2025г.)

Значения показателей по п.п. _____ определены потоковыми средствами измерений, установленными на _____

Указать места установки потоковых средств измерений

Ответственный исполнитель _____

подпись

О.Ф. Кузьмичева
Ф.И.О.

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана _____

покупателю (потребителю) _____

наименование региональной компанией по реализации газа или филиала

по его запросу

наименование предприятия

“ ” _____ 20__ г.


Отчет лабораторного хроматографа Кристалл-2000М за июль 2024г.

Место отбора проб газа:

Г-д Горький-Центр ПЗРГ Гусь Хруст.

Число	Значение теплоты сгорания низшей при 25 °С и 101,325 кПа	
	МДж/м3	ккал/м3
1		
2	35,13	8391
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	34,98	8355
11		
12		
13		
14		
15	33,98	8116
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	33,98	8116
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	33,97	8114
30		
31		
Среднее значение	34,41	8219

инженер-химик


подпись

О.Ф. Кузьмичева
Ф.И.О.