

**ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Гавриловское ЛПУМГ**

Адрес: 140531, Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, стр. 1В

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника филиала
Гавриловское ЛПУМГ

С.А.Пучков

« 30 » 09 2022г.



**Паспорт № 3/9
качества газа горючего природного за сентябрь 2022г.**

СХ

ООП

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу Горький-Центр,
наименование газопровода
покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты):
ГРС: «Буревестник»
наименование ГРС на которые распространяются данные.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ПЗРГ Гусь Хрустальный, м-г Горький- Центр 300км
наименование ГРС, ГРП и др.
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2008		
	метан			не норм.	94,38
	этан			не норм.	3,38
	пропан			не норм.	1,02
	изо-бутан			не норм.	0,164
	норм-бутан			не норм.	0,163
	нео-пентан			не норм.	0,0018
	изо-пентан			не норм.	0,0350
	норм-пентан			не норм.	0,0225
	гексаны + высшие углеводороды			не норм.	0,0123
	диоксид углерода			не более 2,5	0,267
	азот			не норм.	0,536
	кислород			не более 0,050	0,0054
	водород			не норм.	0,00296
	гелий			не норм.	0,0111
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,90
		ккал/м ³		не менее 7600	8336
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20 – 54,50	50,24
		ккал/м ³		9840 - 13020	12000
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не норм.	0,7133
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2014	не более 0,020	Менее 0,010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	0,0116
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	Менее 0,001
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-7,9
9	при температуре газа в точке отбора пробы	°С	—	—	14
10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГГП коммунально-бытового назначения. Для ГГП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 определены в химико-аналитической лаборатории Гавриловского ЛПУМГ (заключение № РТ-ОСИ-645-02-2022 об оценке состояния измерений от «26» июля 2022г. , действительно до « 25 » июля 2025г.)

Значения показателей по п.п. _____ определены потоковыми средствами измерений, установленными на _____

Указать места установки потоковых средств измерений

Ответственный исполнитель _____

подпись

Е.А.Госович
Ф.И.О.

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана _____
покупателю (потребителю) _____ по его запросу
наименование региональной компании по реализации газа или филиала
наименование предприятия

” ” _____ 20 ____ г.

Отчет потокового (лабораторного) хроматографа РГС 90.50 (Кристалл-2000М, Хроматэк-Кристалл 5000 за сентябрь 2022г

Место отбора проб газа:

Г-д Горький-Центр ПЗРГ Гусь Хруст.

Число	Значение теплоты сгорания низшей при 25 °С и 101,325 кПа	
	МДж/м3	ккал/м3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	34,66	8278
9		
10		
11		
12	34,9	8336
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	35,02	8364
24		
25		
26	35,02	8364
27		
28		
29		
30		
Среднее значение	34,90	8336

Лаборант
химанализа


подпись

Е.А.Госович
Ф.И.О.