

**ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Московское ЛПУМГ**

Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.

Телефон: 8 (495) 817-15-58



УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала
«Газпром трансгаз Москва»
«Московское ЛПУМГ»

А.В. Касьяненко

« 31 » 10 2025 г.

**ПАСПОРТ № П-20-50-2025
качества газа горючего природного за октябрь 2025 г.**

СХ ООП

1. Паспорт распространяется на объёмы газа поданного в общем потоке по газопроводу **КГМО (кольцевой газопровод Московской области)**, покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты): Алферово, Буньково, ГТ ТЭЦ Щелково, Гжель, 9 Ногинск, 38 Жуклино, 47 Дуброво, Егорьевск-1, Егорьевск-2, Изовер, Кроношпан, Икша, Ильинский Погост, Красноармейск, Куровское, Ликино-Дулево-1, Ликино-Дулево-2, Лесное, Литвиново-2, Черноголовка, Ногинск, Обухово, Орехово-Зуево, Орловский, Павловский Посад, Петровская, Покров, Пушкино, Раменское, Ногинской КС, Северная, Софрино, Сергиев Посад, Стрелки, Фряново, Хотьково, Электрогорск, Электроугли, Электроугли-2, Южная.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: **ГРС Ногинской КС**
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.7-2020 (метод Б)		
	метан			не нормируется	94,45
	этан			не нормируется	3,35
	пропан			не нормируется	0,99
	изо-бутан			не нормируется	0,151
	норм-бутан			не нормируется	0,143
	нео-пентан			не нормируется	менее 0,005
	изо-пентан			не нормируется	0,0246
	норм-пентан			не нормируется	0,0175
	гексаны + высшие углеводороды			не нормируется	0,0176
	диоксид углерода			не более 2,5	0,304
	азот			не нормируется	0,538
	кислород			не более 0,050	менее 0,005
	водород			не нормируется	менее 0,005
	гелий			не нормируется	0,0098
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ ккал/м ³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80 не менее 7600	34,83 8318
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ ккал/м ³	ГОСТ 31369-2021	41,20 – 54,50 9840 - 13020	50,17 11983
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2021	не нормируется	0,7123
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ 22387.2-2021	не более 0,020	менее 0,0010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³		не более 0,036	0,0060
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отсутствуют
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 20060-2021	ниже температуры газа	минус 17,1
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы	°С	—	не нормируется	+10,3
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	3

*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГТП коммунально-бытового назначения. Для ГТП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа. При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1-10 определены средствами измерений, установленными в Химико-аналитической лаборатории Московского ЛПУМГ (заключение № РТ-ОСИ-4900-142-2023 о состоянии измерений в лаборатории от 25.09.2023г).

Ответственный исполнитель



Т. М. Тугушева

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдама

покупателю (потребителю) _____
наименование региональной компании по реализации газа или филиала по его запросу

_____ наименование предприятия

« _____ » 20 ____ г.

Отчет лабораторного хроматографа «Кристалл5000»
по теплоте сгорания низшей за октябрь 2025 года

Дата	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях по ГРС Ногинской КС	
	МДж/м ³	ккал/м ³
01		
02		
03		
04		
05		
06	34,95	8348
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13	34,87	8327
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20	34,75	8299
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27	34,74	8298
28		
29		
30		
31		

Начальник лаборатории



Т.М. Тугушева